


POP P12 L Ø 3,0 120 h.

Code	©	K°	lm	Watt	lm/W	CRI	■	IP
P12L.22M.XX	350m/A led	2700	1650	13,4	123	85	35°	20
P12L.23M.XX	350m/A led	3000	1727	13,4	129	85	35°	20
P12L.24M.XX	350m/A led	4000	1786	13,4	133	85	35°	20

Cassaforma per cartongesso. Housing for plasterboard

W00.125.01 ●




Code ©

KIT.350.1L	220÷240V ON/OFF	converter 350m/A	min. 1	max 1
KIT.350.25	220÷240V ON/OFF	converter 350m/A	min. 2	max 2
KIT.351.40	220÷240V DALI - PUSH - 1...10V	converter 350m/A	min. 1	max 3
KIT.352.15	220÷240V DALI	converter 350m/A	min. 1	max 1
KIT.353.15	220÷240V PUSH - 1...10V	converter 350m/A	min. 1	max 1



POP P12 K Ø 3,0 134 h.
 Plafone - Ceiling - Deckenleuchte - Plafonnier - Plafón



128

Code	©	K°	lm	Watt	lm/W	CRI	■	IP
P12K.22M.XX	350m/A led	2700	1650	13,4	123	85	35°	20
P12K.23M.XX	350m/A led	3000	1727	13,4	129	85	35°	20
P12K.24M.XX	350m/A led	4000	1786	13,4	133	85	35°	20



MC-E = 3



129

Z00.125.01**M00.125.01****Z00.170.01****M00.170.01****K00.170.01****Z00.070.01****M00.070.01****Z00.043.01****W00.085.01****W00.125.01**

Cassaforma per cartongesso
Housing for plasterboard
Gehäuse für Gipskarton
Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
Cajetín para falso techo

Cassaforma per laterizio
Housing for brickwork
Gehäuse für Mauerwerk
Boîte à encastré pour mur de brique
Cajetín para ladrillo

Cassaforma per cartongesso
Housing for plasterboard
Gehäuse für Gipskarton
Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
Cajetín para falso techo






Cassaforma per laterizio
Housing for plasterboard
Gehäuse für Mauerwerk
Boîte à encastré pour mur de brique
Cajetín para ladrillo

Cassaforma per cartongesso
Housing for plasterboard
Gehäuse für Gipskarton
Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
Cajetín para falso techo

Cassaforma per laterizio
Housing for plasterboard
Gehäuse für Mauerwerk
Boîte à encastré pour mur de brique
Cajetín para ladrillo




Cassaforma per cartongesso
Housing for plasterboard
Gehäuse für Gipskarton
Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
Cajetín para falso techo

P04A - P04B Cassaforma per cartongesso
Housing for plasterboard
Gehäuse für Gipskarton
Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
Cajetín para falso techo






POP P04 Magic 25/40/120 h.

Code: W00.085.01 (P04A - P04B)
 Cassaforma per cartongesso
 Housing for plasterboard
 Gehäuse für Gipskarton
 Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
 Cajetin para falso techo








Code: W00.125.01 (P04C)
 Cassaforma per cartongesso
 Housing for plasterboard
 Gehäuse für Gipskarton
 Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
 Cajetin para falso techo



POP P12 L 120 h.

Code: W00.125.01
 Cassaforma per cartongesso
 Housing for plasterboard
 Gehäuse für Gipskarton
 Boîte à encastré pour cloison en placoplâtre
 Cajetin para falso techo



1) Dopo aver individuata la posizione del faretto, eseguire il foro per l'incasso.
 2) Posizionare la cassaforma sulla parte superiore della lastra di cartongesso,
 cioè sulla superficie che, a lavoro finito, rimarrà nascosta.
 3 - 4) Posizionare sul lato superiore del cartongesso, alcuni profili metallici per rinforzare
 la zona di fissaggio della cassaforma.
 5) Fissare con le viti, la cassaforma al cartongesso e ai profili di rinforzo.
 6 - 7) Completare il controsoffitto dal lato a vista, con stucco e intonaco.
 8) Mantenere pulito l'interno della cassaforma.

1) Once pointed the position of the lamp, make the hole for the housing.
 2) Place the housing on the side of the plasterboard plate that will remain invisible
 after the work is done.
 3 - 4) Put some metal profiles to fix and reinforce the area of the housing.
 5) Fix with screws, the housing to the plasterboard and to the reinforcement profiles.
 6 - 7) Complete the false ceiling, plaster and trim.
 8) Keep clean the inside of the housing.

1) Nach der Bestimmung von der Position der Einbauleuchte, machen das Lock
 für das Gehäuse.
 2) Das Gehäuse auf die Seite der Gipskartonplatte, die nach der Arbeit unsichtbar
 sein wird, legen.
 3 - 4) Einige Metallprofile legen, um die Fläche des Gehäuses zu befestigen und verstärken.
 5) Das Gehäuse am Gipskarton und an den Versteifungsprofilen mit Schrauben befestigen.
 6 - 7) Die Zwischendecke fertigstellen, kitten und glätten.
 8) Das Innere des Gehäuses sauber halten.

1) Après avoir localisé la position du spot, faire le trou pour l'encastrement.
 2) Placer le boîtier d'encastrement sur la partie du faux-plafond en plaques de plâtre
 qui va rester caché.
 3 - 4) Placer des profils métalliques pour fixer et renforcer la zone de fixation
 du boîtier d'encastrement.
 5) Fixer le boîtier d'encastrement au faux-plafond en plaques de plâtre et
 aux profils de renforcement avec les vis.
 6 - 7) Finir le faux-plafond, stuquer et raser.
 8) Maintenir propre l'intérieur du boîtier d'encastrement.

1) Nach der Bestimmung von der Position der Einbauleuchte, machen das Lock
 für das Gehäuse.
 2) Das Gehäuse auf die Seite der Gipskartonplatte, die nach der Arbeit unsichtbar
 sein wird, legen.
 3 - 4) Einige Metallprofile legen, um die Fläche des Gehäuses zu befestigen und verstärken.
 5) Das Gehäuse am Gipskarton und an den Versteifungsprofilen mit Schrauben befestigen.
 6 - 7) Die Zwischendecke fertigstellen, kitten und glätten.
 8) Das Innere des Gehäuses sauber halten.

1) Après avoir localisé la position du spot, faire le trou pour l'encastrement.
 2) Placer le boîtier d'encastrement sur la partie du faux-plafond en plaques de plâtre
 qui va rester caché.
 3 - 4) Placer des profils métalliques pour fixer et renforcer la zone de fixation
 du boîtier d'encastrement.
 5) Fixer le boîtier d'encastrement au faux-plafond en plaques de plâtre et
 aux profils de renforcement avec les vis.
 6 - 7) Finir le faux-plafond, stuquer et raser.
 8) Maintenir propre l'intérieur du boîtier d'encastrement.

1) Una vez determinada la posición del empotable, hacer la perforación para el cajetín.
 2) Poner el cajetín sobre la parte del panel de yeso que después el trabajo será invisible.
 3 - 4) Poner algunos perfiles metálicos para fijar y reforzar el área del cajetín.
 5) Fijar con los tornillos, el cajetín a la escayola del techo y a los perfiles de refuerzo.
 6 - 7) Terminar el falso techo, enyesar y enrasar.
 8) Mantener limpio el interior del cajetín.

1) Una vez determinada la posición del empotable, hacer la perforación para el cajetín.
 2) Poner el cajetín sobre la parte del panel de yeso que después el trabajo será invisible.
 3 - 4) Poner algunos perfiles metálicos para fijar y reforzar el área del cajetín.
 5) Fijar con los tornillos, el cajetín a la escayola del techo y a los perfiles de refuerzo.
 6 - 7) Terminar el falso techo, enyesar y enrasar.
 8) Mantener limpio el interior del cajetín.

MC-E

MacAdams step:

è un parametro attraverso il quale si definisce il grado di decadimento del colore della luce di una sorgente led nel tempo.
Lo step 3 rappresenta ad oggi il livello di decadimento più basso.

it is a parameter which defines the deterioration degree of the colour of the light coming from a led source during its life.
Step 3 is nowadays the lower deterioration level.

es ist ein Parameter, der der Verschlechterungsgrad der Lichtfarbe eines Led Leuchtmittels während seines Lebens bestimmt.
Step 3 ist heutzutage das niedrigste Verschlechterungsniveau.

Est un paramètre avec lequel on définit le degré de détérioration de la couleur de la lumière d'une source led dans le temps.
Aujourd'hui le Step 3 est le niveau de détérioration le plus bas.

el es un parámetro que define el grado de deterioración del color de la luz de una fuente led en el tiempo. El step 3 representa hoy el nivel de deterioración más bajo.

CRI

Indice di resa cromatica di una sorgente luminosa, e misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.

Colour Rendering Index of a light source and measure indicating how natural the colours of objects appear when enlightened from it.

Farbwiedergabeindex einer Lichtquelle und Maß, das, wie nach der Natur die Farben der Objekten sich herausstellen, wenn sie von dieser Lichtquelle beleuchtet sind, anzeigt.

Indice de rendu des couleurs d'une source lumineuse et mesure qui indique la pureté des couleurs des objets éclairés par cette source.

Indice de rendimiento lumínico de una fuente luminosa, y medida de lo natural del color de los objetos iluminados con dicha fuente.

lm

Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso di una sorgente luminosa.
Lumen is the unit of the light flux of a light source.

Lumen ist ein Maß der Strahlengang einer Lichtquelle
Le lumen est l'unité de mesure du flux d'éclairage d'une source lumineuse.

El lumen es la unidad de medida del flujo luminoso de una fuente luminosa.

lx

Il lux è l'unità di misura per l'illuminamento di un'area piana.
Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato.

Lux is the unit for the lighting of a flat area. One lux is equal to one lumen divided per one square meter.

Lux ist ein Maß für die Beleuchtung einer ebenen Oberfläche.
Ein lux ist gleich ein lumen geteilt durch einen quadratischen Meter.

Le lux est l'unité de mesure pour l'illumination d'une zone plaine.
Un lux correspond à un lumen divisé par mètre carré.

El lux es la unidad de medida de iluminación de una superficie.
Un lux es equivalente a un lumen por metro cuadrado.

CE

Prodotto conforme alle direttive europee.
Products complying with the Eur. Comm. rules.

Produkt gemäss den EU-Normen.

Producido conforme a las directivas europeas.

 Classe I: Le componenti elettriche accessibili sono collegate ad un conduttore di terra.

Class I: Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing compulsory.

Klass I: Grundisolation leitenden; berührbare Metallteile sind mit Schutzerdung verbunden. Schutzerdung vorgeschrieben.

Class I: Seulement isolation de base, les parties conductrices accessibles sont reliées à un conducteur terre.

Mise à la terre obligatoire.

Clase I: Sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra indispensable.

 Classe II: Messa a terra esclusa, sostituita da cavi elettrici con un isolamento rinforzato.

Class II: basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. Earthing excluded

Klasse II: Entweder zu der Grundisolierung kommt noch eine zweite Isolierung hinzu oder ist eine verstreuten Isolierung vorgesehen.

Class II: Soit à l'isolation, soit ces deux dernières sont remplacées par une isolation renforcée.

Mise à la terre: exclue.

Clase II: Al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bien los dos aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado.

 Classe III: Alimentazione a bassa tensione, inferiore a 50V-50Hz. Messa a terra non prevista.

Class III: Low tension inferior to 50V-50Hz. No ground cable.

Klasse III: Niedervolt <50V-50 HZ, ohne Erdung

Class III: Alimentación de seguridad a baja tensión.

Ne doit en aucun cas être utilisée pour des tensions supérieures à 50V-50Hz. mise à la terre.

Clase III: Alimentación de baja tensión, inferior a 50V-50Hz.

Toma de tierra no prevista.

 Apparecchio con caratteristiche per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (EN 60 598/VDE 0711).

Device which can be mounted on flammable surfaces (EN 60 598/VDE 0711).

Aparato con características para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables (EN 60 598/VDE 0711).

Alimentatore elettronico installato all'esterno del corpo illuminante.

Ballast installed on the outside of the item.

EVG extern montiert.

Alimentador electrónico instalado en el exterior del cuerpo iluminante.

 Alimentatore elettronico installabile su piani in legno in accordo con la norma DIN VDE 0710/14.

Ballast which can be installed on wooden surfaces according to the DIN VDE 0710/14 regulament.

EVG fuer Montage auf Holzflächen gemaess DIN VDE 0710/14.

Alimentador electrónico instalable sobre superficies de madera de acuerdo con la norma DIN VDE 0710/14.

IP identification IPX0

nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección

 IPX1

nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección

 IPX2

protezione contro corpi estranei ≥ 50mm
protection against solid objects ≥ 50mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 50mm
protection contre des corps étrangers ≥ 50mm
protector contra objetos extraños ≥ 50mm

 IPX3

protezione contro corpi estranei ≥ 12mm
protection against solid objects ≥ 12mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm
protector contra objetos extraños ≥ 12mm

 IPX4

protezione contro corpi estranei ≥ 2,5mm
protection against solid objects ≥ 2,5mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 2,5mm
protection contre des corps étrangers ≥ 2,5mm
protector contra objetos extraños ≥ 2,5mm

 IPX5

protezione da polvere
dust-protected
Staubgeschützt
protection contre la poussière
aparato protegido contra el polvo

 IPX6

stagno alla polvere
dust-proof
Staubdicht
hermétique à la poussière
aparato totalmente protegido contra el polvo

 IPX7

contro inondazioni
protected against flooding
Überschwemmungsgeschützt
rotected against flooding
aparato totalmente protegido contra los chorros de agua

 IPX8

per immersione temporanea
protected against brief immersions
gegen kurzen Tauchen geschützt
hermétique à la immersion
aparato totalmente protegido contra la sumersión

 IPX9

per immersione costante
protected against long immersion
Tauchgeschützt
protégé pour des immersions prolongées
aparato totalmente protegido contra la larga inmersión